

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям

Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	9,7
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
взвешенные вещества	365
БПК5	36
аммоний-ион	365
нитрит-анион	365
фосфаты (по Р)	36
нефтепродукты	36
микробиология	36
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
взвешенные вещества	36
БПК5	36
аммоний-ион	0
нитрит-анион	0
фосфаты (по Р)	36
нефтепродукты	0
микробиология	0
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	7-10 дней