

Результаты производственного контроля качества холодной воды

Контролируемый период: 01.09.2020 – 30.09.2020

Контролируемые показатели	Общее количество проведенных проб качества холодной воды	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)
Бактериологические показатели		
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	183	0
Общие термотолерантные бактерии (ТКБ)	183	0
Общее микробное число (ОМЧ)	183	0
Химические показатели		
Мутность	183	0
Цветность	183	0
Запах	183	0
Привкус	183	0